

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 08 月 09 日

报出日期：2016 年 08 月 09 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161545(青原)	15	9.16	0	含少许异物	25	7.19	2.72	0.38	--	110	>2419.6	1.09	0.53	--	>200.5
S161546(青出)	<5	0.193	0	无	25	7.05	1.08	0.03	--	0	0	<0.05	<0.02	0.50	0
S161547(荔原)	20	18.6	0	含少许异物	25	6.67	2.64	0.20	--	130	>2419.6	0.44	0.03	--	>200.5
S161548(荔出)	<5	0.128	0	无	25	6.79	0.76	0.02	--	0	0	<0.05	0.02	0.15	0
S161549(金原)	15	21.8	0	含少许异物	25	6.77	1.92	0.24	--	150	>200.5	0.40	0.03	--	165.2
S161550(金出)	<5	0.106	0	无	25	6.82	0.72	0.03	--	0	0	<0.05	0.02	0.20	0
S161551(疾控中心院内)	<5	0.278	0	--	--	--	0.64	--	--	2	0	--	--	0.05	--
S161552(丹州小区农贸)	<5	0.169	0	--	--	--	0.76	--	--	1	0	--	--	0.05	--
S161553(亚龙湾公司)	<5	0.244	0	--	--	--	0.96	--	--	3	0	--	--	0.06	--
S161554(田独东路旅馆)	<5	0.235	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.12	--
S161555(榆林加油站)	<5	0.163	0	--	--	--	1.04	--	--	2	0	--	--	0.05	--
S161556(下洋田东北人)	<5	0.175	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.07	--
S161557(商品街祥发烤)	<5	0.181	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S161558(五中旁车之源)	<5	0.155	0	--	--	--	0.96	--	--	1	0	--	--	0.18	--
GB3838-2002 (III)					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)							说明							

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制