海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 08 月 11 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 08 月 11 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161565(青原)	20	7.10	0	含少许异物	25	7.05	3.54	0.40	--	--	--	101	0.47	--	--
S161566(青出)	<5	0.136	0	无	25	7.02	1.48	0.01	--	--	--	<0.05	0.02	0.50	--
S161567(荔原)	25	24.6	0	含少许异物	25	6.70	2.30	0.22	--	--	--	0.71	<0.02	--	--
S161568(荔出)	<5	0.128	0	无	25	6.78	0.99	<0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.15	--
S161569(金原)	25	17.8	0	含少许异物	25	6.83	2.63	0.28	--	--	--	0.59	0.06	--	--
S161570(金出)	<5	0.141	0	无	25	6.97	0.99	0.02	--	--	--	<0.05	<0.02	0.18	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制