海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 09 月 13 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 09 月 13 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161782(青原)	20	12.8	0	含少许异物	25	7.18	2.64	0.02	--	83	>2419.6	0.30	0.06	--	165.2
S161783(青出)	<5	0.183	0	无	25	7.05	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.58	0
S161784(荔原)	30	50.3	0	含少许异物	25	7.15	1.84	0.07	--	92	>2419.6	1.00	0.04	--	>200.5
S161785(荔出)	<5	0.169	0	无	25	6.91	0.64	0.03	--	0	0	<0.05	0.02	0.15	0
S161786(金原)	25	43.3	0	含少许异物	25	6.75	2.00	0.06	--	58	209.8	1.00	0.05	--	3.1
S161787(金出)	<5	0.198	0	无	25	6.89	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	0.03	0.21	0
S161788(丹州小区农贸	<5	0.163	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.08	--
S161789(亚龙湾公司)	<5	0.108	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.12	--
S161790(田独东路旅馆	<5	0.245	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.16	--
S161791(榆林加油站)	<5	0.196	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.08	--
S161792(下洋田东北人	<5	0.168	0	--	--	--	1.04	--	--	0	0	--	--	0.09	--
S161793(商品街祥发烤	<5	0.205	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S161794(五中旁车之源	<5	0.308	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.14	--
GB3838-2002（III）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制