海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 10 月 12 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 10 月 12 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161983(青原)	20	8.77	0	含少许异物	25	7.10	2.32	0.15	--	110	>2419.6	0.45	0.06	--	59.1
S161984(青出)	<5	0.124	0	无	25	7.12	0.96	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.50	0
S161985(荔原)	25	61.6	0	含少许异物	25	6.87	2.08	0.19	--	180	>2419.6	1.13	0.05	--	>200.5
S161986(荔出)	<5	0.198	0	无	25	6.81	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.18	0
S161987(金原)	25	30.9	0	含少许异物	25	7.09	2.00	0.32	--	190	1732.9	0.71	0.05	--	47.8
S161988(金出)	<5	0.126	0	无	25	7.05	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.18	0
S161989(疾控中心院内	<5	0.967	0	--	--	--	1.04	--	--	0	0	--	--	0.08	--
S161990(丹州小区农贸	<5	0.102	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.13	--
S161991(亚龙湾公司)	<5	0.071	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.19	--
S161992(田独东路旅馆	<5	0.079	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.32	--
S161993(榆林加油站)	<5	0.067	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.14	--
S161994(下洋田东北人	<5	0.068	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.12	--
S161995(商品街祥发烤	<5	0.131	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.09	--
S161996(五中旁车之源	<5	0.234	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.11	--
GB3838-2002（III）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制