

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2016 年 10 月 28 日

报出日期: 2016 年 10 月 28 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162105(青原)	20	7.28	0	含少许异物	25	6.98	2.00	0.02	--	63	>2419.6	0.31	0.05	--	>200.5
S162106(青出)	<5	0.061	0	无	25	7.00	0.64	<0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.53	0
S162107(荔原)	20	15.4	0	含少许异物	25	7.00	1.84	0.06	--	80	1119.9	0.64	0.06	--	>200.5
S162108(荔出)	<5	0.081	0	无	25	6.96	0.56	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.18	0
S162109(金原)	25	30.0	0	含少许异物	25	7.06	1.52	0.19	--	95	1203.3	1.05	0.07	--	>200.5
S162110(金出)	<5	0.139	0	无	25	7.03	0.56	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.19	0
S162111(万豪酒店)	<5	0.163	0	无	25	7.19	0.64	0.01	--	0	0	0.02	<0.02	0.07	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制