海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 11 月 09 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 11 月 09 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162187(青原)	10	2.81	0	含少许异物	25	7.13	2.08	0.08	--	72	980.4	0.18	0.04	--	53.1
S162188(青出)	<5	0.078	0	无	25	7.07	0.56	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.60	0
S162189(荔原)	10	12.2	0	含少许异物	25	7.04	1.44	0.06	--	88	1119.9	0.16	0.05	--	78.2
S162190(荔出)	<5	0.117	0	无	25	7.06	0.48	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.17	0
S162191(金原)	15	9.96	0	含少许异物	25	7.19	1.60	0.08	--	120	1203.3	0.23	0.05	--	109.1
S162192(金出)	<5	0.106	0	无	25	7.15	0.48	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.16	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制