

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2016 年 11 月 26 日

报出日期: 2016 年 11 月 26 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162302(青原)	10	2.15	0	含少许异物	25	7.03	1.84	0.09	--	93	>2419.6	0.08	0.03	--	>200.5
S162303(青出)	<5	0.121	0	无	25	7.08	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.50	0
S162304(荔原)	15	16.7	0	含少许异物	25	6.96	1.52	0.12	--	73	1986.3	0.98	0.04	--	144.5
S162305(荔出)	<5	0.136	0	无	25	6.93	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.17	0
S162306(金原)	15	11.3	0	含少许异物	25	6.92	1.44	0.15	--	80	157.6	0.18	0.05	--	83.1
S162307(金出)	<5	0.186	0	无	25	6.89	0.56	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.19	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

水质第14表
海南省城镇供水协会制

水质第14表
海南省城镇供水协会制