

海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 11 月 28 日

单位： 三亚中法供水有限公司

报出日期：2016 年 11 月 28 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162314(青原)	25	3.03	0	含少许异物	25	6.89	2.72	0.02	--	130	>2419.6	0.18	0.06	--	>200.5
S162315(青出)	<5	0.081	0	无	25	6.86	0.88	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.55	0
S162316(荔原)	20	22.3	0	含少许异物	25	6.88	2.00	0.23	--	69	866.4	0.93	0.05	--	>200.5
S162317(荔出)	<5	0.138	0	无	25	6.82	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.20	0
S162318(金原)	20	5.06	0	含少许异物	25	6.91	1.76	0.03	--	63	204.6	0.30	0.05	--	200.5
S162319(金出)	<5	0.181	0	无	25	6.85	0.80	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.17	0
S162320(亚龙湾公司)	<5	0.587	0	无	25	6.86	0.96	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.12	0
S162321(美高梅酒店)	<5	0.631	0	无	25	6.81	1.14	0.04	--	0	0	<0.05	<0.02	0.10	0
GB3838-2002 (Ⅲ)					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制