海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 11 月 29 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 11 月 29 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162322(青原)	10	2.91	0	含少许异物	25	7.13	2.56	0.02	--	160	>2419.6	0.13	0.08	--	>200.5
S162323(青出)	<5	0.186	0	无	25	7.12	0.80	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.60	0
S162324(荔原)	15	14.4	0	含少许异物	25	7.09	2.08	0.02	--	93	>2419.6	0.74	0.04	--	>200.5
S162325(荔出)	<5	0.153	0	无	25	7.10	0.96	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.18	0
S162326(金原)	15	4.76	0	含少许异物	25	6.86	1.84	0.05	--	76	307.6	0.18	0.04	--	109.1
S162327(金出)	<5	0.168	0	无	25	6.87	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.18	0
S162328(文明路59号)	<5	0.335	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S162329(和平街30号)	<5	0.183	0	--	--	--	1.14	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S162330(三亚湾路63号	<5	0.099	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S162331(海坡村公厕)	<5	0.102	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S162332(西岛泵站公厕	<5	0.131	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.10	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≤0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制