

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2016 年 12 月 07 日

报出日期: 2016 年 12 月 07 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162384(青原)	10	1.47	0	含少许异物	25	6.96	2.00	0.06	--	56	>2419.6	0.11	0.04	--	>200.5
S162385(青出)	<5	0.133	0	无	25	6.95	1.04	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.55	0
S162386(荔原)	15	6.94	0	含少许异物	25	6.78	1.68	0.17	--	80	>2419.6	0.35	0.04	--	>200.5
S162387(荔出)	<5	0.130	0	无	25	6.85	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.20	0
S162388(金原)	15	6.23	0	含少许异物	25	6.94	1.60	0.18	--	76	1553.1	0.36	0.04	--	200.5
S162389(金出)	<5	0.075	0	无	25	6.92	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.15	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)							说明							

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制