海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 12 月 11 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 12 月 11 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162408(青原)	10	1.93	0	含少许异物	25	7.19	1.84	0.11	--	72	1986.3	0.27	0.02	--	165.2
S162409(青出)	<5	0.163	0	无	25	7.15	0.72	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.58	0
S162410(荔原)	15	4.78	0	含少许异物	25	7.09	1.52	0.13	--	78	2419.6	0.26	0.03	--	200.5
S162411(荔出)	<5	0.124	0	无	25	7.21	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.17	0
S162412(金原)	15	9.20	0	含少许异物	25	7.12	1.44	0.26	--	90	2419.6	0.44	0.03	--	>200.5
S162413(金出)	<5	0.059	0	无	25	7.16	0.56	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.19	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制