

海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 12 月 13 日
报出日期：2016 年 12 月 13 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162420(青原)	20	1.97	0	含少许异物	25	6.89	1.68	0.04	--	--	--	<0.05	0.04	--	--
S162421(青出)	<5	0.093	0	无	25	6.86	0.92	0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.55	--
S162422(荔原)	10	5.07	0	含少许异物	25	6.80	1.28	0.05	--	--	--	0.08	0.04	--	--
S162423(荔出)	<5	0.158	0	无	25	6.83	0.64	0.01	--	--	--	<0.05	0.02	0.16	--
S162424(金原)	10	1.78	0	含少许异物	25	7.08	1.52	0.07	--	--	--	0.10	0.05	--	--
S162425(金出)	<5	0.174	0	无	25	7.07	0.64	<0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.11	--
S162426(文明路59号)	<5	0.164	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S162427(和平街30号)	<5	0.148	0	--	--	--	0.68	--	--	--	--	--	--	0.06	--
S162428(三亚湾路63号)	<5	0.568	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S162429(海坡村公厕)	<5	0.107	0	--	--	--	0.64	--	--	--	--	--	--	0.06	--
S162430(西岛泵站公厕)	<5	0.103	0	--	--	--	0.64	--	--	--	--	--	--	0.08	--
GB3838-2002 (Ⅲ)					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制