海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 12 月 18 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 12 月 18 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162455(青原)	15	2.95	0	含少许异物	24	7.31	1.68	0.04	--	--	--	0.14	0.05	--	--
S162456(青出)	<5	0.088	0	无	24	7.29	0.96	<0.01	--	--	--	<0.05	0.02	0.55	--
S162457(荔原)	10	7.12	0	含少许异物	24	7.26	1.60	0.06	--	--	--	0.37	0.04	--	--
S162458(荔出)	<5	0.178	0	无	24	7.24	0.72	<0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.15	--
S162459(金原)	15	8.61	0	含少许异物	24	7.29	1.28	0.11	--	--	--	0.49	0.04	--	--
S162460(金出)	<5	0.086	0	无	24	7.12	0.64	0.02	--	--	--	<0.05	0.02	0.17	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制