

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 01 月 01 日

报出日期: 2017 年 01 月 01 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170001(青原)	10	3.21	0	含少许异物	25	7.22	1.84	0.05	--	--	1553.1	0.17	0.02	--	25.4
S170002(青出)	<5	0.131	0	无	25	7.16	0.88	0.02	--	--	未检出	<0.05	<0.02	0.60	未检出
S170003(荔原)	15	8.72	0	含少许异物	25	7.20	1.52	0.06	--	--	920.8	0.47	0.03	--	144.5
S170004(荔出)	<5	0.138	0	无	25	7.13	0.72	0.01	--	--	未检出	<0.05	0.02	0.19	未检出
S170005(金原)	15	8.53	0	含少许异物	25	7.19	1.60	0.14	--	--	>2419.6	0.36	0.04	--	7.5
S170006(金出)	<5	0.126	0	无	25	7.15	0.56	0.01	--	--	未检出	<0.05	0.02	0.20	未检出
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味的	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对：

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制