

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 01 月 10 日

报出日期：2017 年 01 月 10 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170056(青原)	10	3.79	0	含少许异物	25	7.23	1.60	0.05	--	90	2419.6	0.12	0.04	--	200.5
S170057(青出)	<5	0.105	0	无	25	7.20	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.55	0
S170058(荔原)	15	6.33	0	含少许异物	25	7.20	1.52	0.11	--	92	2419.6	0.29	0.06	--	>200.5
S170059(荔出)	<5	0.139	0	无	25	7.22	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.19	0
S170060(金原)	15	7.19	0	含少许异物	25	7.26	1.68	0.14	--	56	686.7	0.31	0.05	--	144.5
S170061(金出)	<5	0.071	0	无	25	7.16	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.14	0
S170062(丹州小区农贸)	<5	0.282	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S170063(亚龙湾公司)	<5	0.269	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S170064(田独东路旅馆)	<5	0.179	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.20	--
S170065(榆林加油站)	<5	0.125	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.18	--
S170066(下洋田东北人)	<5	0.129	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.07	--
S170067(商品街祥发烤)	<5	0.143	0	--	--	--	0.64	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S170068(五中旁车之源)	<5	0.124	0	--	--	--	0.56	--	--	0	0	--	--	0.10	--
GB3838-2002 (III)					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制