海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 01 月 11 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 01 月 11 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170069(青原)	10	2.72	0	含少许异物	25	7.04	1.68	0.09	--	50	920.8	0.17	0.04	--	165.2
S170070(青出)	<5	0.086	0	无	25	7.07	0.72	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.60	0
S170071(荔原)	15	8.01	0	含少许异物	25	7.05	1.52	0.09	--	72	>2419.6	0.31	0.04	--	>200.5
S170072(荔出)	<5	0.092	0	无	25	7.13	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.20	0
S170073(金原)	15	6.46	0	含少许异物	25	7.18	1.44	0.15	--	56	344.8	0.33	0.04	--	144.5
S170074(金出)	<5	0.072	0	无	25	7.15	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.17	0
S170075(疾控中心院内	<5	0.119	0	--	--	--	0.72	--	--	1	0	--	--	0.05	--
S170076(文明路59号)	<5	0.091	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S170077(胜利路463号)	<5	0.085	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.07	--
S170078(三亚湾路63号	<5	0.460	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S170079(海坡村公厕)	<5	0.115	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S170080(西岛泵站公厕	<5	0.102	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.05	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制