

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 01 月 24 日

报出日期: 2017 年 01 月 24 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170166(青原)	10	1.78	0	含少许异物	25	7.13	1.44	0.08	--	72	613.1	0.17	0.02	--	144.5
S170167(青出)	<5	0.083	0	无	25	7.15	0.96	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.60	0
S170168(荔原)	15	8.06	0	含少许异物	25	7.23	1.76	0.09	--	93	1413.6	0.22	0.04	--	>200.5
S170169(荔出)	<5	0.098	0	无	25	7.09	0.56	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.17	0
S170170(金原)	20	8.98	0	含少许异物	25	7.18	1.68	0.16	--	84	387.3	0.27	0.05	--	200.5
S170171(金出)	<5	0.076	0	无	25	7.15	0.56	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.16	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制