

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 02 月 22 日

报出日期：2017 年 02 月 22 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170360(青原)	10	2.04	0	含少许异物	25	7.31	1.60	0.08	--	--	--	0.06	0.06	--	--
S170361(青出)	<5	0.102	0	无	25	7.20	0.72	<0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.50	--
S170362(荔原)	20	12.1	0	含少许异物	25	7.23	1.36	0.12	--	--	--	0.16	0.05	--	--
S170363(荔出)	<5	0.164	0	无	25	7.24	0.64	<0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.16	--
S170364(金原)	20	10.4	0	含少许异物	25	7.19	1.36	0.32	--	--	--	0.53	0.04	--	--
S170365(金出)	<5	0.140	0	无	25	7.25	0.56	0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.17	--
S170366(丹州小区农贸)	<5	0.117	0	--	--	--	0.64	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S170367(亚龙湾公司)	<5	0.096	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.22	--
S170368(田独东路旅馆)	<5	0.162	0	--	--	--	0.64	--	--	--	--	--	--	0.31	--
S170369(红沙加油站)	<5	0.155	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.13	--
S170370(下洋田东北人)	<5	0.147	0	--	--	--	0.64	--	--	--	--	--	--	0.08	--
S170371(商品街祥发鹅)	<5	0.201	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S170372(五中旁车之源)	<5	0.115	0	--	--	--	0.64	--	--	--	--	--	--	0.11	--
GB3838-2002 (III)					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制