海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 03 月 10 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 03 月 10 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170464(青原)	10	2.08	0	含少许异物	25	7.52	1.68	0.04	--	120	>2419.6	0.14	0.03	--	>200.5
S170465(青出)	<5	0.092	0	无	25	7.28	0.72	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.50	0
S170466(荔原)	15	3.12	0	含少许异物	25	7.01	1.52	0.08	--	110	>2419.6	0.25	0.04	--	>200.5
S170467(荔出)	<5	0.156	0	无	25	7.00	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.21	0
S170468(金原)	15	7.19	0	含少许异物	25	7.12	1.44	0.21	--	140	866.4	0.37	0.04	--	109.1
S170469(金出)	<5	0.081	0	无	25	7.13	0.64	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.13	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制