

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 03 月 11 日

报出日期: 2017 年 03 月 11 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170470(青原)	10	2.20	0	含少许异物	25	7.40	1.60	0.01	--	--	1413.6	0.08	0.03	--	101.3
S170471(青出)	<5	0.081	0	无	25	7.27	0.76	0.01	--	--	0	<0.05	<0.02	0.52	0
S170472(荔原)	15	4.01	0	含少许异物	25	7.05	1.52	0.13	--	--	488.4	0.31	0.04	--	12.4
S170473(荔出)	<5	0.118	0	无	25	6.99	0.96	<0.01	--	--	0	<0.05	<0.02	0.17	0
S170474(金原)	15	6.32	0	含少许异物	25	7.07	1.68	0.08	--	--	>2419.6	0.26	0.04	--	>200.5
S170475(金出)	<5	0.114	0	无	25	7.00	0.72	<0.01	--	--	0	<0.05	<0.02	0.14	0
GB3838-2002 (III)					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制