海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 04 月 18 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 04 月 18 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170739(青原)	10	1.94	0	含少许异物	25	7.52	1.68	0.07	--	--	--	0.12	0.04	--	--
S170740(青出)	<5	0.101	0	无	25	7.42	0.76	0.01	--	--	--	<0.05	0.03	0.55	--
S170741(荔原)	40	9.44	0	含少许异物	25	7.25	2.00	0.22	--	--	--	1.39	0.36	--	--
S170742(青出)	<5	0.160	0	无	25	7.13	0.88	0.01	--	--	--	<0.05	0.03	0.18	--
S170743(金原)	10	2.68	0	含少许异物	25	7.23	1.92	0.10	--	--	--	0.14	0.10	--	--
S170744(金出)	<5	0.069	0	无	25	7.20	0.80	0.01	--	--	--	<0.05	0.03	0.13	--
S170745(疾控中心院内	<5	0.332	0	--	--	--	0.96	--	--	--	--	--	--	0.06	--
S170746(文明路59号)	<5	0.142	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S170747(三亚海事局)	<5	0.116	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.06	--
S170748(三亚湾路63号	<5	0.231	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S170749(海坡村公厕)	<5	0.091	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.07	--
S170750(西岛泵站公厕	<5	0.082	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	--	0.06	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制