海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 04 月 21 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 04 月 21 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170770(青原)	15	2.07	0	含少许异物	25	7.49	1.92	0.15	--	180	>2419.6	0.10	0.03	--	>200.5
S170771(青出)	<5	0.100	0	无	25	7.44	1.00	<0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.51	0
S170772(荔原)	30	5.29	0	含少许异物	25	7.23	1.84	0.20	--	98	2419.6	1.18	0.40	--	165.2
S170773(荔出)	<5	0.155	0	无	25	7.08	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.13	0
S170774(金原)	20	4.72	0	含少许异物	25	7.14	1.36	0.23	--	57	290.9	0.26	0.04	--	200.5
S170775(金出)	<5	0.076	0	无	25	7.13	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.13	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制