海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 04 月 23 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 04 月 23 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170782(青原)	10	2.31	0	含少许异物	26	7.46	1.84	0.03	--	140	1119.9	0.11	0.02	--	>200.5
S170783(青出)	<5	0.099	0	无	26	7.41	0.88	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.56	0
S170784(荔原)	30	5.43	0	含少许异物	26	7.25	2.00	0.18	--	120	980.4	1.15	0.27	--	>200.5
S170785(荔出)	<5	0.133	0	无	26	7.11	0.80	0.02	--	0	0	<0.05	0.06	0.16	0
S170786(金原)	15	5.61	0	含少许异物	26	7.21	1.44	0.14	--	88	344.8	0.28	0.04	--	69.7
S170787(金出)	<5	0.055	0	无	26	7.19	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	0.04	0.14	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制