海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 05 月 08 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 05 月 08 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170879(青原)	10	2.28	0	含少许异物	25	7.48	1.84	0.02	--	90	290.9	0.35	<0.02	--	200.5
S170880(青出)	<5	0.151	0	无	25	7.50	1.04	<0.01	--	0	0	0.07	<0.02	0.55	0
S170881(荔原)	35	3.88	0	含少许异物	25	7.02	1.68	0.05	--	84	1299.7	1.41	0.37	--	200.5
S170882(荔出)	<5	0.198	0	无	25	6.98	0.96	<0.01	--	0	0	0.07	<0.02	0.16	0
S170883(金原)	10	4.60	0	含少许异物	25	6.97	1.52	0.14	--	66	>2419.6	0.38	0.02	--	>200.5
S170884(金出)	<5	0.071	0	无	25	6.99	0.72	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.16	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制