

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 05 月 12 日

报出日期: 2017 年 05 月 12 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170910(青原)	20	2.78	0	含少许异物	26	7.14	1.68	0.07	--	38	>2419.6	0.34	0.02	--	>200.5
S170911(青出)	<5	0.136	0	无	26	7.08	0.92	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.55	0
S170912(荔原)	30	3.52	0	含少许异物	26	7.12	1.60	0.08	--	42	2419.6	1.31	0.37	--	>200.5
S170913(荔出)	<5	0.146	0	无	26	6.91	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.13	0
S170914(金原)	10	3.29	0	含少许异物	26	6.94	1.28	0.14	--	31	307.6	0.45	0.02	--	118.4
S170915(金出)	<5	0.068	0	无	26	7.00	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.12	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》（GB/ T 5750-2006）						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制