

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 05 月 18 日

报出日期：2017 年 05 月 18 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170946(青原)	10	2.06	0	含少许异物	25	7.37	2.00	0.24	--	97	>2419.6	0.59	0.07	--	>200.5
S170947(青出)	<5	0.116	0	无	25	7.73	0.92	0.02	--	0	0	<0.05	0.03	0.56	0
S170948(荔原)	35	3.15	0	含少许异物	25	7.30	1.92	0.12	--	38	1732.9	1.14	0.55	--	>200.5
S170949(荔出)	<5	0.160	0	无	25	7.10	0.84	0.02	--	0	0	<0.05	0.07	0.11	0
S170950(金原)	15	26.8	0	含少许异物	25	6.97	2.00	0.52	--	210	>2419.6	0.93	0.13	--	>200.5
S170951(金出)	<5	0.095	0	无	25	7.28	0.80	0.02	--	0	0	<0.05	0.04	0.11	0
S170952(疾控中心院内)	<5	0.105	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S170953(和平街153号)	<5	0.218	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S170954(三亚海事局)	<5	0.123	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.07	--
S170955(三亚湾路63号)	<5	0.107	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S170956(海坡村公厕)	<5	0.152	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S170957(西岛泵站公厕)	<5	0.098	0	--	--	--	0.92	--	--	0	0	--	--	0.06	--
GB3838-2002 (Ⅲ)					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制