海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 05 月 22 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 05 月 22 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170976(青原)	10	3.68	0	含少许异物	26	7.32	2.08	0.23	--	110	1553.1	0.43	0.12	--	144.5
S170977(青出)	<5	0.169	0	无	26	7.43	1.12	0.03	--	0	0	<0.05	<0.02	0.54	0
S170978(荔原)	35	20.3	0	含少许异物	26	7.13	2.80	0.59	--	120	1119.9	1.80	0.41	--	129.8
S170979(荔出)	<5	0.134	0	无	26	7.10	0.88	0.03	--	0	0	<0.05	0.02	0.12	0
S170980(金原)	20	17.5	0	含少许异物	26	7.22	2.16	0.24	--	140	2419.6	0.56	0.21	--	165.2
S170981(金出)	<5	0.108	0	无	26	7.25	0.96	0.04	--	0	0	<0.05	<0.02	0.16	0
GB3838-2002（III）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制