海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 05 月 23 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 05 月 23 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170982(青原)	10	5.18	0	含少许异物	25	7.38	1.92	0.09	--	120	1299.7	0.54	0.11	--	101.3
S170983(青出)	<5	0.144	0	无	25	7.44	1.04	0.01	--	0	0	<0.05	0.03	0.53	0
S170984(荔原)	35	9.74	0	含少许异物	25	7.14	2.40	0.07	--	140	1732.9	1.37	0.38	--	88.5
S170985(荔出)	<5	0.200	0	无	25	7.05	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	0.05	0.18	0
S170986(金原)	20	14.9	0	含少许异物	25	7.17	2.64	0.01	--	120	1553.1	0.57	0.28	--	78.2
S170987(金出)	<5	0.101	0	无	25	7.18	1.12	<0.01	--	0	0	<0.05	0.03	0.12	0
S170988(疾控中心院内	<5	0.739	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S170989(和平街153号)	<5	0.165	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S170990(三亚海事局)	<5	0.199	0	--	--	--	1.04	--	--	0	0	--	--	0.09	--
S170991(三亚湾路63号	<5	0.359	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.08	--
S170992(海坡村公厕)	<5	0.127	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S170993(西岛泵站公厕	<5	0.067	0	--	--	--	1.12	--	--	0	0	--	--	0.05	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制