海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 05 月 24 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 05 月 24 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170994(青原)	10	5.59	0	含少许异物	25	7.48	2.64	0.20	--	100	1732.9	0.74	0.27	--	200.5
S170995(青出)	<5	0.167	0	无	25	7.42	1.20	<0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.51	0
S170996(荔原)	35	8.40	0	含少许异物	25	7.21	2.96	0.10	--	100	1986.3	1.38	0.27	--	165.2
S170997(荔出)	<5	0.122	0	无	25	7.12	1.12	<0.01	--	0	0	<0.05	0.04	0.15	0
S170998(金原)	10	12.0	0	含少许异物	25	7.21	3.04	0.16	--	120	980.4	0.45	0.13	--	101.3
S170999(金出)	<5	0.094	0	无	25	7.17	1.04	<0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.13	0
S171000(丹州小区农贸	<5	0.176	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.09	--
S171001(亚龙湾公司)	<5	0.201	0	--	--	--	1.12	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171002(田独东路旅馆	<5	0.232	0	--	--	--	1.04	--	--	0	0	--	--	0.22	--
S171003(红沙加油站)	<5	0.135	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171004(下洋田东北人	<5	0.127	0	--	--	--	1.12	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171005(商品街祥发粥	<5	0.137	0	--	--	--	1.04	--	--	0	0	--	--	0.12	--
S171006(五中旁车之源	<5	0.104	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.05	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制