海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 05 月 27 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 05 月 27 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171019(青原)	15	5.40	0	含少许异物	25	7.37	2.00	0.08	--	60	2419.6	0.62	0.23	--	129.8
S171020(青出)	<5	0.158	0	无	25	7.47	0.88	<0.01	--	0	0	<0.05	0.03	0.51	0
S171021(荔原)	30	7.90	0	含少许异物	25	7.14	2.16	0.05	--	120	>2419.6	1.26	0.38	--	>200.5
S171022(荔出)	<5	0.134	0	无	25	7.06	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.16	0
S171023(金原)	15	11.0	0	含少许异物	25	7.19	2.40	0.05	--	75	1553.1	0.57	0.12	--	118.4
S171024(金出)	<5	0.106	0	无	25	7.15	0.80	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.15	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制