

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 07 月 12 日

报出日期：2016 年 07 月 12 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161350(青原)	10	3.82	0	含少许异物	25	7.36	2.40	0.10	--	--	--	0.18	0.12	--	--
S161351(青出)	<5	0.152	0	无	25	7.18	1.12	0.01	--	--	--	<0.05	0.02	0.60	--
S161352(荔原)	20	6.03	0	含少许异物	25	6.82	1.68	0.10	--	--	--	0.48	0.04	--	--
S161353(荔出)	<5	0.097	0	无	25	6.85	0.80	0.02	--	--	--	<0.05	<0.02	0.18	--
S161354(金原)	25	8.31	0	含少许异物	25	6.86	2.32	0.13	--	--	--	0.44	0.05	--	--
S161355(金出)	<5	0.083	0	无	25	6.94	0.96	0.02	--	--	--	<0.05	0.02	0.18	--
S161356(防疫站)	<5	0.372	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	--	0.09	--
S161357(丹州小区)	<5	0.316	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.06	--
S161358(亚龙湾公司)	<5	0.136	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.10	--
S161359(田独)	<5	0.201	0	--	--	--	0.96	--	--	--	--	--	--	0.15	--
S161360(榆林)	<5	0.305	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	--	0.08	--
S161361(下洋田)	<5	0.209	0	--	--	--	1.04	--	--	--	--	--	--	0.09	--
S161362(商品街)	<5	0.191	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.08	--
S161363(市五中)	<5	0.221	0	--	--	--	0.96	--	--	--	--	--	--	0.06	--
GB3838-2002 (III)					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制