

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 11 月 03 日

报出日期: 2017 年 11 月 03 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	铁	氨氮	余氯	二氧化氯	菌落总数	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL
S172130(青原)	15	7.01	0	含少许异物	26	7.11	2.48	0.10	--	0.23	0.03	--	--	110	>200.5
S172131(青出)	<5	0.141	0	无	26	7.08	0.96	0.01	--	<0.05	<0.02	0.51	--	0	0
S172132(荔原)	20	9.90	0	含少许异物	26	6.80	2.00	0.13	--	0.58	0.04	--	--	160	>200.5
S172133(荔出)	<5	0.070	0	无	26	6.72	0.80	0.01	--	<0.05	0.02	--	0.15	0	0
S172134(金原)	10	10.2	0	含少许异物	26	6.67	1.84	0.30	--	0.44	0.03	--	--	130	200.5
S172135(金出)	<5	0.067	0	无	26	6.66	0.72	0.04	--	<0.05	0.02	--	0.15	0	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1		≤0.3	≤1.0				≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤0.3	≤0.5	≥0.3-4	≥0.1	≤100	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表:

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制

[illegible]