海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 07 月 20 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 07 月 20 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161411(青原)	20	3.71	0	含少许异物	25	7.19	2.80	0.10	--	150	>2419.6	0.32	0.05	--	19.2
S161412(青出)	<5	0.127	0	无	25	7.03	1.44	<0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.59	0
S161413(荔原)	25	3.46	0	含少许异物	25	6.72	1.44	0.11	--	78	1553.1	0.38	0.03	--	5.3
S161414(荔出)	<5	0.086	0	无	25	6.83	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.16	0
S161415(金原)	20	5.07	0	含少许异物	125	6.92	2.00	0.22	--	83	1413.6	0.58	0.12	--	50.4
S161416(金出)	<5	0.121	0	无	25	7.02	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	0.03	0.17	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制