

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2016 年 07 月 25 日

报出日期: 2016 年 07 月 25 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161441(青原)	20	5.12	0	含少许异物	25	7.04	2.72	0.16	--	98	2419.6	0.25	0.02	--	13.7
S161442(青出)	<5	0.131	0	无	25	7.08	1.60	0.02	--	0	0	<0.05	0.03	0.62	0
S161443(荔原)	20	5.67	0	含少许异物	25	6.96	1.68	0.07	--	140	1553.1	0.25	0.03	--	200.5
S161444(荔出)	<5	0.101	0	无	25	6.98	0.96	0.01	--	0	0	<0.05	0.03	0.16	0
S161445(金原)	15	4.98	0	含少许异物	25	6.89	2.24	0.26	--	76	1413.6	0.48	0.37	--	12.4
S161446(金出)	<5	0.096	0	无	25	6.94	1.44	0.02	--	0	0	<0.05	0.03	0.18	0
GB3838-2002（III）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制