

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2016年07月30日

报出日期：2016年07月30日

单位： 三亚中法供水有限公司

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-------------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-----|---------|------|------|------|--------|-----------|-------|-------|---------|-----------|--|
| 结果 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 水温 | pH值 | 耗氧量 | 锰 | 溶锰 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 铁 | 氨氮 | 余氯 | 耐热大肠菌群 | |
| 样品编号 | 度 | NTU | 级 | | ℃ | pH | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/100mL | |
| S161484(青原) | 10 | 3.51 | 0 | 含少许异物 | 25 | 7.16 | 2.48 | 0.30 | -- | 410 | >2419.6 | 0.61 | 0.16 | -- | >200.5 | |
| S161485(青出) | <5 | 0.142 | 0 | 无 | 25 | 7.14 | 1.20 | 0.04 | -- | 0 | 0 | <0.05 | <0.02 | 0.60 | 0 | |
| S161486(荔原) | 25 | 57.0 | 0 | 含少许异物 | 25 | 7.16 | 2.96 | 0.26 | -- | 220 | >2419.6 | 1.40 | 0.20 | -- | >200.5 | |
| S161487(荔出) | <5 | 0.163 | 0 | 无 | 25 | 6.98 | 0.88 | 0.02 | -- | 0 | 0 | <0.05 | 0.06 | 0.18 | 0 | |
| S161488(金原) | 30 | 70.3 | 0 | 含少许异物 | 25 | 6.94 | 3.60 | 0.35 | -- | 350 | >2419.6 | 1.72 | 0.17 | -- | >200.5 | |
| S161489(金出) | <5 | 0.191 | 0 | 无 | 25 | 6.71 | 0.96 | 0.04 | -- | 0 | 0 | <0.05 | 0.04 | 0.20 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GB3838-2002 (III) | | | | | ≤35 | 6~9 | ≤6 | ≤0.1 | | | ≤10000 | ≤0.3 | ≤1.0 | | ≤10000 | |
| GB5749-2006 | ≤15 | ≤1 | 无异味 | 无 | | 6.5~8.5 | ≤3 | ≤0.1 | | ≤100 | 不得检出 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≥0.1-0. | 不得检出 | |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006) | | | | | | | 说明 | | | | | | | | |

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制