# 海南省城镇供水企业水质检测
# 水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 07 月 31 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 07 月 31 日

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 水温 | pH值 | 耗氧量 | 锰 | 溶锰 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 铁 | 氨氮 | 余氯 | 耐热大肠菌群 |
| 样品编号 | 度 | NTU | 级 | | ℃ | pH | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/100mL |
| S161490(青原) | 30 | 4.66 | 0 | 含少许异物 | 25 | 7.17 | 2.88 | 0.47 | -- | -- | -- | 0.67 | 0.72 | -- | -- |
| S161491(青出) | <5 | 0.124 | 0 | 无 | 25 | 6.88 | 1.20 | 0.02 | -- | -- | -- | <0.05 | <0.02 | 0.60 | -- |
| S161492(荔原) | 25 | 49.2 | 0 | 含少许异物 | 25 | 7.07 | 3.04 | 0.31 | -- | -- | -- | 1.14 | 0.11 | -- | -- |
| S161493(荔出) | <5 | 0.122 | 0 | 无 | 25 | 6.86 | 0.96 | 0.04 | -- | -- | -- | <0.05 | <0.02 | 0.17 | -- |
| S161494(金原) | 30 | 58.2 | 0 | 含少许异物 | 25 | 6.97 | 3.44 | 0.25 | -- | -- | -- | 1.59 | 0.17 | -- | -- |
| S161495(金出) | <5 | 0.318 | 0 | 无 | 25 | 7.05 | 1.04 | 0.02 | -- | -- | -- | <0.05 | 0.02 | 0.19 | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GB3838-2002（Ⅲ） | | | | | ≤35 | 6~9 | ≤6 | ≤0.1 | | | ≤10000 | ≤0.3 | ≤1.0 | | ≤10000 |
| GB5749-2006 | ≤15 | ≤1 | 无异味 | 无 | | 6.5~8.5 | ≤3 | ≤0.1 | | ≤100 | 不得检出 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≥0.1-0. | 不得检出 |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006) | | | | | | 说明 | | | | | | | | |

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制