

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2016 年 08 月 01 日

报出日期: 2016 年 08 月 01 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161496(青原)	30	10.3	0	含少许异物	25	7.28	2.88	0.38	--	--	--	1.03	0.90	--	--
S161497(青出)	<5	0.123	0	无	25	7.06	1.36	0.01	--	--	--	<0.05	0.07	0.55	--
S161498(荔原)	15	40.5	0	给含少许异物	25	7.51	2.72	0.09	--	--	--	1.00	0.11	--	--
S161499(荔出)	<5	0.108	0	无	25	6.94	0.80	0.01	--	--	--	<0.05	0.07	0.18	--
S161500(金原)	20	50.9	0	含少许异物	25	6.96	3.20	0.10	--	--	--	1.16	0.39	--	--
S161501(金出)	<5	0.098	0	无	25	6.93	0.88	0.01	--	--	--	<0.05	0.07	0.18	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制