海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 08 月 04 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 08 月 04 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161515(青原)	20	14.1	0	含少许异物	25	7.23	3.28	0.33	--	--	--	0.87	1.17	--	--
S161516(青出)	<5	0.222	0	无	25	7.45	1.44	0.01	--	--	--	<0.05	0.10	0.60	--
S161517(荔原)	25	32.4	0	含少许异物	25	7.24	2.00	0.11	--	--	--	0.67	0.34	--	--
S161518(荔出)	<5	0.119	0	无	25	7.02	0.96	0.01	--	--	--	<0.05	0.02	0.16	--
S161519(金原)	30	34.6	0	含少许异物	25	6.92	2.80	0.14	--	--	--	0.75	0.47	--	--
S161520(金出)	<5	0.124	0	无	25	6.88	0.88	0.01	--	--	--	<0.05	0.06	0.17	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制