

# 海南省城镇供水企业水质检测综合报表

单位： 三亚中法供水有限公司

统计年月： 2022年8月1-31日

序号	项目	检测次数	最大值	最小值	平均值	合格次数	标准要求合格率	合格率	
1	出厂水单项合格率	浑浊度 (NTU)	93	0.199	0.078	0.1683	93	≥95%	100.00%
2		色度 (度)	93	<5	<5	<5	93	≥95%	100.00%
3		臭和味	93	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	93	≥95%	100.00%
4		肉眼可见物	93	无	无	无	93	≥95%	100.00%
5		游离余氯 (mg/L)	93	0.77	0.31	0.479	93	≥95%	100.00%
6		耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	93	1.52	0.80	1.145	93	≥95%	100.00%
7		菌落总数 (CFU/mL)	93	未检出	未检出	未检出	93	≥95%	100.00%
8		总大肠菌群 (MPN/100mL)	93	未检出	未检出	未检出	93	≥95%	100.00%
9		耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	93	未检出	未检出	未检出	93	≥95%	100.00%
10	管网水单项合格率	浑浊度 (NTU)	11	0.538	0.154	0.2742	11	≥95%	100.00%
11		色度 (铂钴色度单位)	11	<5	<5	<5	11	≥95%	100.00%
12		游离余氯 (mg/L)	11	0.64	0.06	0.309	11	≥95%	100.00%
13		二氧化氯 (ClO <sub>2</sub> ) (mg/L)	-	-	-	-	-	≥95%	-
14		耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	11	1.28	1.04	1.156	11	≥95%	100.00%
15		臭和味	11	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	11	≥95%	100.00%
16		总大肠菌群 (MPN/100mL)	11	未检出	未检出	未检出	11	≥95%	100.00%
17		菌落总数 (CFU/mL)	11	2	未检出	0.3	11	≥95%	100.00%
18	出厂水42项	1191	-	-	-	1191	≥95%	100.00%	
19	管网末梢水42项	114	-	-	-	114	≥95%	100.00%	
20	水质综合合格率	-	-	-	-	-	≥95%	100.00%	

以《城镇供水水质标准》（CJ/T206-2005）为计算依据。