

海南省城镇供水企业水质检测综合报表

单位： 三亚中法供水有限公司

统计年月： 2022年11月1-30日

序号	项目	检测次数	最大值	最小值	平均值	合格次数	标准要求合格率	合格率	
1	出厂水单项目合格率	浑浊度 (NTU)	90	0.198	0.088	0.1688	90	≥95%	100.00%
2		色度 (度)	90	<5	<5	<5	90	≥95%	100.00%
3		臭和味	90	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	90	≥95%	100.00%
4		肉眼可见物	90	无	无	无	90	≥95%	100.00%
5		游离余氯 (mg/L)	90	0.67	0.30	0.455	90	≥95%	100.00%
6		耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	90	1.52	0.72	1.014	90	≥95%	100.00%
7		菌落总数 (CFU/mL)	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
8		总大肠菌群 (MPN/100mL)	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
9		耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
10	管网水单项目合格率	浑浊度 (NTU)	43	0.451	0.128	0.2058	43	≥95%	100.00%
11		色度 (铂钴色度单位)	43	<5	<5	<5	43	≥95%	100.00%
12		游离余氯 (mg/L)	32	0.77	0.05	0.257	32	≥95%	100.00%
13		二氧化氯 (ClO ₂) (mg/L)	11	0.09	0.02	0.05	11	≥95%	100.00%
14		耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	43	1.36	0.80	1.075	43	≥95%	100.00%
15		臭和味	43	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	43	≥95%	100.00%
16		总大肠菌群 (MPN/100mL)	43	未检出	未检出	未检出	43	≥95%	100.00%
17		菌落总数 (CFU/mL)	43	未检出	未检出	未检出	43	≥95%	100.00%
18	出厂水42项	1155	-	-	-	1155	≥95%	100.00%	
19	管网末梢水42项	114	-	-	-	114	≥95%	100.00%	
20	水质综合合格率	-	-	-	-	-	≥95%	100.00%	

以《城镇供水水质标准》（CJ/T206-2005）为计算依据。